

DECLARACION DE CONFORMIDAD

En cumplimiento con lo dispuesto en la
DIRECTIVA 89/106/CEE

la Empresa

FÉRROLI ESPAÑA, S.A.

Con domicilio en :

Pol. Industrial de Villayuda,
c/ Alcalde Martín Cobos s/n
Burgos (ESPAÑA)

fabricante de radiadores de aluminio inyectado, marca : **FÉRROLI**

modelos : **EUROPA 450 N, 600 N, 700 N y 800 N**

XIAN 450 N, 600 N, 700 N y 800 N


EUROPA 450 C, 600 C, 700 C y 800 C

Declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los radiadores de referencia están fabricados conforme a todo lo dispuesto por la Norma Europea EN 442 :

Organismo Notificado : 0370 – LGAI Technological Center, S. A.



FÉRROLI ESPAÑA, S.A.


D. Víctor Gómez Álvarez
DIRECTOR INDUSTRIAL



La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

RADIADORES Y CONVECTORES

RADIATORS AND CONVECTORS

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

FERROLI ESPAÑA, S.A.

CL ALCALDE MARTÍN COBOS S/N - PI VILLAYUDA 09007 BURGOS (ESPAÑA)

y elaborado en

and manufactured in

**CL ALCALDE MARTÍN COBOS S/N - PI VILLAYUDA
09007 BURGOS (ESPAÑA)**

es conforme con

complies with

UNE-EN 442-1/A1:2004 (EN 442-1:1995/A1:2003)

UNE-EN 442-1:1996 (EN 442-1:1995)

UNE-EN 442-2/A1:2000 (EN 442-2:1996/A1:2000)

UNE-EN 442-2/A2:2004 (EN 442-2:1996/A2:2003)

UNE-EN 442-2:1997 (EN 442-2:1996)

UNE-EN 442-3:2004 (EN 442-3:2003)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 57.01.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 57.01.

Fecha de concesión: **2003-07-15**
First issued on:

Fecha de renovación: **2007-10-23**
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2012-10-23**
Expires on:

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 057 / 000397
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2
2007-10-23

Gama: XIAN N
Type:

Familia	Marca comercial	Referencia	Altura (m)	Exponente n	Potencia	Presión de servicio (bar)
Family	Trademark	Reference	Height (m)	Exponent n	Thermal output	Working pressure (bar)
ALUMINIO	FERROLI	XIAN 450 N	0.430	1.30483	90.8	6
ALUMINIO	FERROLI	XIAN 600 N	0.580	1.31423	122.9	6
ALUMINIO	FERROLI	XIAN 700 N	0.682	1.33400	142.2	6
ALUMINIO	FERROLI	XIAN 800 N	0.781	1.33487	160.2	6

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación